

Название потребите ля	Адрес	Геодезич еская отметка, м	Расчетны й расход воды, л/с	Минимал ьный напор воды, м	Способ задания потребите ля	Кategori я потребите ля	Расчетны й расход воды в будний день, л/с	Расчетны й расход воды в субботний день, л/с
жилой дом	пр. Победы, д. 19 корп.2	781.4	0.1	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 17	790.45	0.14	15				
магазин	пр. Победы, д. 11	781.4	0.001	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 15	790.45	0.14	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 9	790.45	0.09	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 7	790.45	0.09	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 3	781.4	0.12	15				
Общежити е "СМ"	пр. Победы, д. 3	781.4	0.12	15				
Магазины	пр. Победы, д. 3	790.45	0.12	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 5	790.45	0.15	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 5	790.45	0.15	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 33	781.4	0.14	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 29	781.4	0.1	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 27	781.4	0.1	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 39	781.4	0.09	15				
Общежити е "СМ"	пр. Победы, д. 31	781.4	0.12	15				

Бульдозер ный бокс	ул. Строителе й	772.4	0.656	15				
Диспетчер ская	ул. Строителе й	772.4	0.656	15				
Водоёмное здание	ул. Строителе й	772.4	0.656	15				
Эл. цех	ул. Строителе й	772.4	0.656	15				
Гаражи, Администр ация	ул. Строителе й	772.4	0.008	15				
Сан. бытовые нужды	ул. Певекская	772.4	0.656	15				
жилой дом	пр. Победы, д. 2	772.4	0.1	15				
Школа		772.4	0.1	15				
Детский сад	пр. Победы, 18	781.4	0.13	15				
магазин	пр. Победы, 13	790.45	0.001	15				
жилой дом	пр. Победы, 1	772.4	0.1	15				
жилой дом	пр. Победы, 1	772.4	0.1	15				
Общежити е СМ	пр. Победы, 1	772.4	0.1	15				
жилой дом	пр. Победы, 19	781.4	0.067	15				
жилой дом	пр. Победы, 19	781.4	0.067	15				
жилой дом	пр. Победы, 19	781.4	0.067	15				
ЗАО "Серебро Магадана"		781.4	0.15	15				
котельная		781.4	2.6	3				
котельная п. Дукат		772.4	0.656	3				

Расчетный расход воды в воскресный день, л/с	Расчетный расход воды в праздничный день, л/с	Текущий расход воды, л/с	Полный напор, м	Напор, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Источник	Диаметр выходного отверстия, м	Уровень воды, м
		0.1	894.098	112.698	110	2301	1		
		0.14	894.051	103.601	131.02	2373	1		
		0.001	894.028	112.628	1428.5	2405	1		
		0.14	894.028	103.578	149.45	2427	1		
		0.09	893.994	103.544	158.18	2493	1		
		0.09	893.978	103.528	163.3	2537	1		
		0.12	893.975	112.575	151.83	2540	1		
		0.12	893.965	112.565	173.4	2601	1		
		0.12	893.962	103.512	181.35	2644	1		
		0.15	893.961	103.511	195.75	2680	1		
		0.15	893.96	103.51	240.25	2731	1		
		0.14	894.35	112.95	229.54	2238.7	1		
		0.1	894.368	112.968	105.93	2095.7	1		
		0.1	894.368	112.968	106.84	2096.4	1		
		0.09	894.367	112.967	139.7	2142.2	1		
		0.12	894.367	112.967	145.15	2152.2	1		

		0.656	899.403	127.003	25.46	836	1		
		0.656	899.39	126.99	31.54	869	1		
		0.656	939.521	167.12	105.85	1036.5	2		
		0.656	899.399	126.999	25.08	836.59	1		
		0.008	899.496	127.096	559.62	814	1		
		0.656	900.633	128.233	23.23	719	1		
		0.1	916.775	144.375	2494.67	320.87	3		
		0.1	894.33	121.93	218.52	2420.5	1		
		0.13	894.128	112.728	599.06	2352.32	1		
		0.001	894.051	103.601	3839.52	2383.46	1		
		0.1	894.329	121.929	278.95	2551	1		
		0.1	894.328	121.928	281.56	2557	1		
		0.1	894.322	121.922	298.58	2609	1		
		0.067	894.172	112.772	108.27	2239.04	1		
		0.067	894.17	112.77	119.07	2272.62	1		
		0.067	894.169	112.769	129.78	2301.26	1		
		0.15	894.128	112.728	589.5	2354.7	1		
		2.6	915.317	133.917	30.56	616	3		
		0.656	939.478	167.078	135.09	1195	2		